Техническое задание на поставку флокулянта РусФлок 556

№ п/п	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателей			Количество, Ед.измерения(кг)
				Значение показателя, которое может изменяться		Значение показателя, которое не может изменяться	
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя		
1	Флокулянт катионный полиакриламид РусФлок 556*	Назначение	-	-	-	Обезвоживание осадка сточных вод в коммунальном хозяйстве	
		Внешний вид гранул, запах	-	-	-	Сыпучий порошок от беловатого до желтого цвета, без запаха	
		Массовая доля остаточного акриламида	%	-	0,05		
		Насыпная плотность	г/см3	0,55	0,75	-	
		Величина катионного заряда	-	-	-	Выше среднего	
		Молекулярная масса	-	-	-	Очень высокая	
		Динамическая вязкость при 25°С при концентрации раствора 0,5%	сР	-	-	1200	
		Динамическая вязкость при 25°С при концентрации раствора 1%	сР	-	-	3000	
		Эффективный рабочий диапазон	pH	-	-	4 - 9	
		Бутан-1,4-дикарбоновая	%	2	6	-	

		кислота					
		Упаковка	-	-	-	Влагонепроницаемый мешок	
		Масса мешка	кг	20	30	-	
		Срок годности при хранении	месяц	24	-	-	
		pH 1% раствора при 25°C	pH	-	-	3,5 - 4,5	
		Температура хранения	°C	-	-	от -40 до +40	
		Средняя доза флокулянта для обработки тонны сухого вещества осадка сточных вод	кг/т.с.в.	-	-	Не более 3,5	
		Влажность обезвоженного осадка	%	-	-	Не более 75	

* В описание предмета закупки включено указание на товарный знак в соответствии с пп.3 а) п 6.1. ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Требования к товару

Флокулянт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями и нормами технических условий на его производство.

Товар должен быть зарегистрирован для обращения на территории РФ, сертифицирован или декларирован, полностью соответствовать стандартам качества для данного вида продукции.

Поставляемый товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (стандарты, технические условия, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.) в условиях их серийного производства.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), дата производства товара должна быть не более 3 месяцев до момента отгрузки товара Заказчику.

Класс опасности по параметрам острой токсичности, при внутрижелудочном пути поступления, согласно ГОСТ 12.1.007-76 - мало опасные вещества (4 класс опасности).

Транспортировка и хранение, без потери свойств, при температуре: от минус 40°C до + 40°C.

Реагент должен соответствовать требованиям: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Решение от 28 мая 2010 г. № 299, «О применении санитарных мер в Таможенном Союзе») (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.08.2018), глава II раздел 3: «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки». Должен иметь «Экспертное заключение о соответствии продукции Единым

санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору».

Вместе с товаром покупателю предоставляется полный пакет документов на товар: документом о качестве Товара, в котором указывается номер партии, дата выпуска, наименование товарной марки, страна, фирма — изготовитель, масса нетто в соответствии с нормативной документацией на реагент, паспортом безопасности на Товар.

Товар должен быть затарен и упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении. Транспортная маркировка должна осуществляться по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Флокулянт должен пройти промышленные испытания в цехе обезвоживания заказчика и получить положительное заключение. Оплата промышленных испытаний осуществляется за счет поставщика (производителя) реагента.

Нач ОСК. Савченко В.В