

а/р.с.с. г.с.

## ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПОК

### Характеристика объекта закупки

**Предмет :** Агрегаты насосные ЭЦВ10-65-65нрк -2шт ,ЭЦВ 6-10-80

**Изготовитель:** Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» в дальнейшем АО «Ливнынасос».(или эквивалент)

**Заказчик:** Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г.Гусь-Хрустальный.

**Требования к качеству товара:** товар, поставляемый по Договору должен соответствовать стандартам и требованиям ГОСТа. Товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации или на консервации, должен быть выпущен заводом-изготовителем не ранее апреля 2026 года выпуска

Не выполнение требования по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счет поставщика.

Каждая единица оборудования должна поставляться с комплектом технической документации на русском языке, сертификатом качества, паспортом, гарантийным талоном. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для эксплуатации оборудования квалифицированными специалистами Заказчика.

**Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с гарантийным сроком определенным производителем.

**Требования к упаковке товара:** товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать полную сохранность товара при его перевозке и хранении.

**Место доставки товара:** 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, ул.Первомайская, д.3А

**Срок поставки:** товар поставляется Поставщиком в течении 5 (десяти) дней с даты заключения Договора.

**Максимальная цена контракта:** начальная (максимальная) цена Договора включает в себя стоимость Товара с учетом налогов, сборы и другие обязательные платежи, таможенные пошлины, доставку Товара, разгрузку, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Агрегаты предназначены для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.

## Технические характеристики

Типоразмер электронасоса	Номинальные параметры электронасоса	Габаритные размеры в мм, не более	Масса, кг, не более	Диаметр скваж
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------

	Подача, м <sup>3</sup> /час не менее	Напор Н, м не менее	Ток, I, А не менее	КПД эл. двиг, %	Мощность эл. двиг, кВт не менее	D	L		ИНЫ, мм
ЭЦВ 10-65-65 нрк	65	65	45	83	22	235	1275	137	250
ЭЦВ 6-10-80	10	80	8,5	76	4	145	1040		

Герасименко М.Б.



26.05.2026